



変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

注1 アンカーボルトの立ち上がり長さは40mm以下になるように施工して下さい。  
 またアンカー固定はボトムグラウンドプレートを取り外してから行なって下さい。

1s	03	ノーマル後板	DPO2-4270RPN-W	仕上 FINISH 「ホワイトグレイ」メラミン塗装
1s	02	ノーマルドア	DPO2-4270DRN-W	
1s	01	防塵ラック	DPR2-42U70A0NW	
個数 QUANTITY	No.	製品名 PART NAME	型式 MODEL	図名 TITLE
				外観寸法(Nドア, N後板組込)
		単位 UNIT	設計 DESIGNED	品名 NAME
		mm	検査 CHECKED	防塵ラック
			承認 APPROVED	型式 MODEL
				DPR2-42U70A0NW
				図番 DRAWING No.
				DPR2-141411

出 SETTSU 摂津金属工業株式会社