| 変更 REVISIONS | | | |
|---|---|---|---|
| 回数 REV. MARK | 日付 DATE | 記事 CONTENTS | 変更者 REVISED BY |
| | | | |













B部詳細 (1 : 4)




パンチング穴詳細 (1 : 1)




D部詳細 (1 : 4)




C部詳細 (1 : 3)










| 個数 QUANTITY | No. | 図番 DRAWING No. | 部品名 PART NAME | 材質 MATERIAL | 仕上 FINISH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | | カム受け金具 | 鋼板 t2.0 | メッキ処理 |
| 2 | 28 | | クリップ式コインロック | ステンレス等 | 「シルバー」 |
| 4 | 27 | | カヌークリップ | PA(ナイロン) | 「原色」 |
| 8 | 26 | | ワンタッチパネルファスナ | ポリプロピレン | 「ブラック」 |
| 1 | 25 | | リアドアプレート 750-2200 | 鋼板パンチングメタル t1.0<br>鋼板 t1.6 | 「ホワイトグレイ」メラミン塗装 |
| 1 | 24 | | ドアプレート 750-2200 | | 「ホワイトグレイ」メラミン塗装 |
| 1 | 23 | | 穴蓋 | 鋼板 t1.0 | 「ホワイトグレイ」メラミン塗装 |
| 2セット | 22 | | ドア軸セット | Fe/ステンレス | メッキ処理/生地 |
| 2 | 21 | | フラッシュリフトハンドル | 亜鉛ダイキャスト | サチライトクロムメッキ |
| 4 | 20 | | M16キャップ | PA(ナイロン6) | 「黒」 |
| 4 | 19 | | M12化粧ボルト | 丸鉄 φ25 | メッキ処理 |
| 1 | 18 | | プレート用窓 700-2200 | 再生アクリル板 t3.0 | 「ブルースモーク」 |
| 2 | 17 | | ネームプレート 750 | アルミ t1.5 | |
| 6 | 16 | | サイドバーナット 900 | アルミ押出形材 | 化成被膜処理 |
| 2 | 15 | | サイドフレーム2 900 | アルミ押出形材 | B2アルマイト |
| 対角計4 | 14 | | パネルマウントフレーム 46U | 鋼板 t2.0 | 「ホワイトグレイ」メラミン塗装 |
| 1 | 13 | | リアドアセット 750-2200 | A6063S T5/アルミダイキャスト | |
| 1 | 12 | | フロントドアセット 750-2200 | | |
| 2 | 11 | | 側板 46U-900V | 鋼板 t0.8 | 「ホワイトグレイ」メラミン塗装 |
| 1 | 10 | | 天板 7590V | 鋼板 t1.0 | |
| 2 | 09 | | ネームフレーム 750 | アルミ押出形材 | |
| 12 | 08 | | ブラケット90 | 鋼板 t3.2 | 「ホワイトグレイ」メラミン塗装 |
| 2 | 07 | | ボトムDフレーム 900 | アルミ押出形材 | 「ホワイトグレイ」メラミン塗装 |
| 2 | 06 | | トップDフレーム 900 | | |
| 4 | 05 | | Hフレーム 46U | | |
| 2 | 04 | | ボトムWフレーム 750 | | |
| 2 | 03 | | トップWフレーム 750 | | |
| 対角計4 | 02 | | ボトムコーナー | アルミダイキャスト | |
| 対角計4 | 01 | | トップコーナー | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 単位 UNIT mm | 設計 DESIGNED | 検図 CHECKED | 承認 APPROVED | 図名 TITLE: 外観寸法 |
| 尺度 SCALE 1 : 20 | | | | 品名 NAME: ネットワークラック |
| MODEL NGC-46U7590V2W 型式 | | | | 型式 MODEL: NGC-46U7590V2W |
| 出図 | | | | 図番 DRAWING No.: NGC-159011 |

SETTSU 摂津金属工業株式会社