


- この度は、弊社製品（AP0シリーズ）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。


⚠ 注意

- 本製品はPDU(APC社製)を弊社の高さ2000以上のラックに取り付けるための金具です。
- コンセントの無理な引っ張りや本部品への衝撃は、本製品・PDU本体の変形・破損に繋がりますので、取り扱いには十分注意してください。
- 付属ネジの締め付けすぎや締め付け不足がないようご確認後に使用してください。

構成部品



取付方法



注1. どのPDUも金具の上下方向中心に取り付けが可能です。

注2. a) PDU上下部にあるペグ(A,B)を取付金具のペグ用穴に通し、

ペグを図の位置となるように取付金具を矢印方向へスライドさせてください。

b) PDUペグ保持金具をペグに当て、ネジ(M4x6 3P)で、取付金具と共締めしてください。

※PDU本体が取付金具にしっかりと固定されていることを確認後、

ラックに取付金具をネジ(M5x12 3P)で取付けてください。